



**ООО «АГЕНТСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО СЕРВИСА»
FIRE SERVICE AGENCY LTD**

353910, Россия, г. Новороссийск,
ул. Волгоградская, 32/58
тел./факс (8617) 22-03-13, 22-00-24

E-mail: aps.yug@gmail.com
www.aps-nvr.ru

32/58, Volgogradskaya str.
Novorossiysk, 353910, Russia
Ph/Fax: (8617) 22-00-24

**Акт № 003/1
Проверки пожарных гидрантов внешним осмотром**

«30» января 2019 г.

г. Новороссийск

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заведующий МБДОУ Детский сад компенсирующего вида № 32 «Сказка» - Дундукова Н. Ф., с одной стороны и представитель обслуживающей организации ООО «АПС» - Глушков Э.В., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа нами был произведен совместный осмотр пожарного гидранта.

Осмотрен пожарный гидрант, расположенный на территории ООО «Фиброус» по адресу: г. Геленджик, ул. Чайковского, 31:

№ п/п	Место расположения	Номера пожарных гидрантов
1	Придворовая территория	ПГ-1

1. Указатели присутствуют у места расположения пожарного гидранта,;
2. Подъезды к пожарным гидрантам находятся в хорошем состоянии;
3. Внутреннее состояние колодцев подземных гидрантов удовлетворительное (вода отсутствует в корпусе гидранта и в колодце).
4. Люки и крышки водопроводных колодцев, защитные крышки стояков пожарных гидрантов, квадраты штанги и корпуса гидрантов исправны и в наличии. Неисправности пожарных гидрантов не обнаружены.

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Работы выполнены в соответствии с лицензией № 8 – Б/00999 от 31 июля 2012 г., выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Представитель МБДОУ Д/с № 32
компенсирующего вида «Сказка»



Дундукова Н. Ф.

Представитель обслуживающей организации
ООО «АПС»

Глушков Э.В.



**ООО «АГЕНТСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО СЕРВИСА»
FIRE SERVICE AGENCY LTD**

353910, Россия, г. Новороссийск,
ул. Волгоградская, 32/58
тел./факс (8617) 22-03-13, 22-00-24

E-mail: aps.yug@gmail.com
www.aps-nvr.ru

32/58, Volgogradskaya str.
Novorossiysk, 353910, Russia
Ph/Fax: (8617) 22-00-24

**Акт № 003/2
Сводный акт**

Проверки пожарных гидрантов

«30» января 2019 г.

г. Новороссийск

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заведующий МБДОУ Детский сад компенсирующего вида № 32 «Сказка» - Дундукова Н. Ф., с одной стороны и представитель обслуживающей организации ООО «АПС» - Глушков Э.В., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «30» января 2019 г. нами был произведен осмотр технического состояния пожарного гидранта.

Проверкой осмотрен пожарный гидрант, расположенный на территории МБДОУ Детский сад компенсирующего вида № 32 «Сказка» по адресу: г. Геленджик, ул. Чайковского, 31:

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных гидрантов	1	
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов	0	

1. Указатели присутствуют у места расположения пожарного гидранта.
2. Подъезды к пожарным гидрантам находятся в хорошем состоянии;
3. Внутреннее состояние колодцев подземных гидрантов удовлетворительное (вода отсутствует в корпусе гидранта и в колодце).
4. Люки и крышки водопроводных колодцев, защитные крышки стояков пожарных гидрантов, квадраты штанги и корпуса гидрантов исправны и в наличии.
5. Размеры квадратов штока соответствуют требованиям.
6. Состояние резьбы ниппеля хорошее.
7. Клапана открываются и закрываются плавно без рывков и заеданий.
8. Затравочные отверстия для выпуска воды из стояка гидранта не засорены (прочищены).

Проверено при помощи рулетки соответствие координат на указателях гидрантов.
Используемое оборудование: колонка пожарная тарированная, рулетка, угольник металлический, линейка.

Неисправности пожарных гидрантов не обнаружены.

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Работы выполнены в соответствии с лицензией № 8 – Б/00999 от 31 июля 2012 г., выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Представитель МБДОУ Д/с № 32
компенсирующего вида «Сказка»

Дундукова Н. Ф.

Представитель обслуживающей организации
ООО «АПС»

Глушков Э.В.





ООО «АГЕНТСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО СЕРВИСА»
FIRE SERVICE AGENCY LTD

353910, Россия, г. Новороссийск,
 ул. Волгоградская, 32/58
 тел./факс (8617) 22-03-13, 22-00-24

E-mail: aps.yug@gmail.com
www.aps-nvr.ru

32/58, Volgogradskaya str.
 Novorossiysk, 353910, Russia
 Ph/Fax: (8617) 22-00-24

Акт № 003/3

Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу

«30» января 2019 г.

г. Новороссийск

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заведующий МБДОУ Детский сад компенсирующего вида № 32 «Сказка» - Дундукова Н. Ф., с одной стороны и представитель обслуживающей организации ООО «АПС» - Глушков Э.В., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «30» января 2019 г. нами произведено испытание на водоотдачу пожарного гидранта расположенного на территории МБДОУ Детский сад компенсирующего вида № 32 «Сказка» по адресу: г. Геленджик, ул. Чайковского, 31:

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (кгс/см ²)	Водоотдача (л/с)
1	2	3	4	5	6
1	2	Придворовая территория	объектовая водопроводная сеть	3,1	80

Используемое оборудование: Прибор для проверки давления и определения расхода воды в сети, колонка пожарная тарированная.

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Работы выполнены в соответствии с лицензией № 8 Б/00999 от 31 июля 2012 г., выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Представитель МБДОУ Д/с № 32
 компенсирующего вида «Сказка»

Дундукова Н. Ф.

Представитель обслуживающей организации
 ООО «АПС»

Глушков Э.В.

