

Утверждаю:

Руководитель предприятия

«Пожзащита»

Козлова Л.К.

«04» февраля 2019 год

М.П.



## АКТ проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений

Комиссией в составе:


1. ИП Козлова Любовь Константиновна  
(должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)
2. инженер Мигун Андрей Геннадьевич  
(должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)
3. Заведующая Дундукова Надежда Федоровна  
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

04 февраля 2019 года была проведена проверка состояния огнезащитной обработки 1272 м<sup>2</sup> деревянных конструкций чердачных помещений здания МБДОУ детский сад компенсирующего вида №32 «Сказка» расположенных по адресу: г. Геленджик, ул. Чайковского, 31

В ходе проверки был проведен визуальный осмотр поверхностей, а так же были сняты стружки толщиной 1 мм с деревянных конструкций в трех местах каждого помещения чердака с последующим их поджиганием в отдельно отведенном подготовленном месте. Образцы стружки горения не поддерживали.

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка в количестве 1272 м<sup>2</sup> деревянных конструкций чердачных помещений здания МБДОУ детский сад компенсирующего вида №32 «Сказка» расположенных по адресу: г. Геленджик, ул. Чайковского, 31 своей огнезащитной эффективностью не потеряла и чердачные помещения допускаются к дальнейшей эксплуатации.

ИП  
(должность)

  
(подпись)

Козлова Л.К.  
(фамилия и инициалы)



инженер  
(должность)

  
(подпись)

Мигун А.Г.  
(фамилия и инициалы)

Заведующая  
(должность)



Дундукова Н.Ф.  
(фамилия и инициалы)